

株式会社 京都銀行

京都市下京区烏丸通松原上る  
郵便番号600-8652

## 今年の冬も CO<sub>2</sub> 削減に向け 「ウォームビズ」を実施します！

京都銀行（頭取 高崎 秀夫）では、今年度も12月1日（日）から「ウォームビズ」を実施し CO<sub>2</sub>削減に努めます。

本店をはじめ全店で、暖房時の室温を19℃に設定するなど電力消費量の総量で前年実績以上（平成22年度対比 - 10%）の節電を通し、CO<sub>2</sub>を削減いたします。

併せて、電力消費量の約3割を占める家庭部門においても積極的な節電を行うため、従業員およびパートタイマーの各家庭においても「家庭における節電運動」を実施いたします。

なお、当行では今夏は平成22年度対比15%以上の節電を目指して節電活動に取り組み、平成22年9月以降の新規開設店舗および新設寮（福知山寮、尼崎寮）を除く店舗合計では、平成22年度比16.6%削減し目標を達成しております。

新規開設店舗および新設寮を含む全体では11.9%削減いたしました。

今年も、平成20年3月に制定した「環境方針」に基づいて策定した「平成25年度環境プログラム」に沿い、環境保全に全行をあげて取り組んでまいります。

### 記

#### 1. 「ウォームビズ」実施内容

##### (1) 実施期間

平成25年12月1日（日）から平成26年3月31日（月）まで全店で実施

##### (2) 主な実施内容

温度調節について	・営業室の室温を19℃とします。 ・退社予定時刻の1時間前を目処に空調を停止します。 ・店舗外ATMについても温度設定を見直します。等
行員の服装について	厚手のアンダーウェアを着用するなどして調整します。
電気の使用について	・営業室・ロビー等日常点灯している照明を25%間引きます。 ・長時間離席する際のパソコンを電源オフする等、使用頻度の低い機器の電源オフを徹底します。等
その他	別紙の「ウォームビズチェックリスト」を制定し、温度調節や電気の使用に関して各施策の実施状況を月3回（10日、20日、月末）を目処に検証します。

## 2. 家庭部門（従業員・パートタイマー等）での取組内容

家庭部門においても、従業員・パートタイマー等は、引き続き家族一丸となって積極的に節電に取り組みます。

取組内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコンは室温 20 を目安に設定。</li> <li>・電気カーペットは人のいるところだけ暖める。</li> <li>・日中は照明を消して、夜間も同じ部屋で過ごすなど、利用を減らす。</li> <li>・テレビは省エネモードに設定するとともに画面の輝度を下げ、必要などき以外は主電源を消す。</li> <li>・長時間使わない機器はコンセントからプラグを抜く。等</li> </ul>
------	---


### <ご参考>

#### 1. 「第一次環境プラン（平成 20 年度～平成 25 年度）」について

数値目標	<p>当行の CO<sub>2</sub> 排出量について平成 19 年度（CO<sub>2</sub> 排出量 10,687 t）を基準として、平成 25 年度までに総量で 17%以上削減。</p> <p>平成 19 年度比削減目標、平成 20 年度・21 年度で 4%、22 年度で 8%、23 年度で 12%、24 年度で 15%は達成。</p>
銀行本体の取り組み	省エネ活動、排出権の購入等
お客様・地域社会に向けた取り組み	「京都モデルフォレスト協会」等への積極参加、環境配慮型商品・サービスの提供、排出権取引への対応等
従業員の取り組み	全役職員の家族における「エコライフ」への取り組み等

#### 2. 「平成 25 年度環境プログラム（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）」について

銀行本体の取り組み	
<p>&lt;数値目標&gt;</p> <p>当行の CO<sub>2</sub> 排出量について平成 19 年度（CO<sub>2</sub> 排出量 10,687 t）を基準として、平成 25 年度に総量で 17%以上削減。</p>	<p>&lt;主な活動計画&gt;</p> <p>省エネ活動の推進 環境に配慮した店舗設計 低公害車の導入 紙使用量の削減 資源リサイクルの推進 グリーン購入の推進 情報開示の充実 排出権取引の取り組み</p>



お客様・地域社会に向けた取り組み
<p>「京都モデルフォレスト協会」、「日本の森を守る地方銀行有志の会」への積極的参加 「京銀ふるさとの森」、「京銀ふれあいの森」の育成 環境配慮型商品、サービス等の提供、環境保全事業のサポート</p>

従業員の取り組み
<p>全役職員の「エコライフ」の取り組み 環境ボランティア活動への参加 環境教育への参加</p>

以上

## ウォームビズチェックリスト (H25 年度)

この10日間を振りかえって、実施状況を評価して下さい。  
該当のない項目は斜線として下さい。

【評価基準】

- ...できていた。
- ...概ねできていたが、一部できていないことがあった。
- x...概ねできていなかった。

店番	部店名	点検者

### 〔温度調節について〕

No.	項目	評価
1	空調の温度設定は 19 となっているか。	
2	目標退行時間の 1 時間前を目途に空調を停止しているか。	
3	店外 ATM、ATM コーナーの温度が適正か。(室温 19 が目安)	
4	業務終了後、ブラインドを閉めているか。(日中の太陽熱による保温効果を高める)	
5	空調稼動中は窓を閉めているか	

### 〔電気の使用について〕

No.	項目	評価
6	未使用の部屋やトイレ・廊下・会議室等の照明は停止しているか。	
7	未使用の部屋やトイレ・廊下・会議室等の空調は停止しているか。	
8	開店前のロビー照明は消灯しているか。	
9	閉店後のロビー照明は消灯しているか。	
10	以下の電気製品について長時間未使用時は主電源を落としているか。(パソコン、プリンター、コピー機、シュレッダー、食堂のテレビ/ビデオ)	
11	コピー使用後は節電モードにしているか。	
12	空調の設定温度、電気の使用については、貼り紙・シール等で注意喚起を行っているか。	

### 〔車両関係について〕

No.	項目	評価
13	タイヤの空気圧は適正か。	
14	不要な荷物を積んでいないか。	